विद्यालयो में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र0सं0	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकि बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन भानचित्र स्थानीय निभायं / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	–
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ
5	क्या भवन के घारो तरफ 6 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ, नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach: Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नही लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारो / छतों में कैक है?	नहीं
12	क्या बसों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजो की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेवर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी००, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सित्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानो पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

13-05-2025

A.E.

R.E.D. Pratapgarh

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक–199 /ग्रा0अ0वि0/प्रमाण पत्र/2024–25 दिनांक: 15/05/2025

प्रमाण–पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए लोक निर्माण विभाग के नियमों एवं विशिष्टियों के अनुरूप **"सरस्वती विद्या मन्दिर, लालगंज, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)"** का दिनांक 13 मई, 2025 को निरीक्षण किया गया।

भवन का निर्माण संलग्न ड्राइंग/की–प्लान के अनुसार है। कार्य प्रथम दृष्टया संतोषजनक है।

13-05-2025

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– मुख्य विकास अधिकारी महोदया, प्रतापगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 199 Dated: 15/05/25

It is certified that the existing building **SARASWATI VIDYA MANDIR** (name of thebuilding or premises) at **LALGANJ PRATAPGARH** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	GROUND + TWO FLOOR					

The building is owned/occupied by **SARASWATI VIDYA MANDIR** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **RURAL ENGINEERING DEPARTMENT PRATAPGARH** (Name of Department/ Govt.) on 13-05-2025 (date of inspection) in the presence of **Prof. SHIVAKANT OJHA LALGANJ PRATAPGARH UP** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 13-05-2025 for a period of 10 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1.N/A

2. N/A

3. N/A

4. N/A

Issued on 13-05-2025 at **PRATAPGARH UP.** by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

13-05-2025

Signature with Seal : A.E.

Name : R.E.D. Pratapgarh

Designation :

Name & Address of Department/ Office